

DODATAK
pojašnjenju dokumentacije sa odgovorima projektanta br. 2

U svezi ranije objavljenog "Zahtjeva za pojašnjenjem dokumentacije sa odgovorima projektanta br. 2" u sklopu javne nabave Općine Brtonigla, Ev. broj nabave 2/2014, za projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta Općine Brtonigla, odgovor na pitanje br. 1 (*Da li se može koristiti tip cementa CEM IV/B (V) 32,5R SR LH? S obzirom na cijeli koncept projekta koji promovira ekološku osviještenost i uklapanje u prirodnu okolinu, taj tip cementa - CEM IV - je ekološki prihvatljiviji jer tijekom njegove proizvodnje nastaje 30 % manje emisije CO2 u odnosu na CEM II tipove cementa. Nadalje, po svojim svojstvima, a s obzirom na dane količine - cca 40 kg cementa na m2 - zadovoljava granične vrijednosti čvrstoća*) dopunjuje se sljedećim tekstom:

"Tehnički propisi su izrađeni samo za kolničke konstrukcije državnih cesta te se stoga spomenuti CEM IV 32,5R može koristiti."